



PUERTAS DE SALIDA

Peligro		Satisfactorio	Requiere Trabajo	No Aplica	Fecha Meta de Terminación	Fecha de Terminación
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
1	¿Las puertas que se exige sirvan como salidas están designadas y construidas de manera que la ruta de salida sea obvia y directa?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
2	¿Las ventanas que existan y que se puedan confundir con puertas de salida están inaccesibles por medio de barreras o pasamanos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3	¿Las puertas de salida se abren en la dirección de la salida sin uso de llaves ni conocimientos o esfuerzos especiales cuando está ocupado el edificio?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
4	¿Está prohibido que las puertas giratorias, deslizantes o que se abren hacia arriba sirvan como puertas de salida obligatoria?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
5	Cuando se hayan instalado cerraduras para el pánico en una puerta de salida obligatoria, ¿éstas abren la puerta al aplicarles una fuerza de 15 libras o menos en la dirección del tráfico de salida?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
6	¿Las puertas de salas refrigeradas cuentan con un mecanismo de apertura en el lado interno que suelte el pestillo y abra la puerta aunque esté cerrada con candado o por otros medios desde afuera?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
7	¿Donde las puertas de salida se abran directamente a la calle, o a algún área donde puedan operarse vehículos, ¿existen barreras apropiadas y avisos para evitar que los empleados entren a la vía transitada?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
8	¿Las puertas que abren en ambos sentidos y que estén localizadas entre recintos que tienen tráfico frecuente cuentan con paneles transparentes en cada puerta?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
9	Donde la salida sea a través de puertas de vidrio sin marco, puertas de salida de vidrio, puertas contra tormentas, etc., ¿las puertas son de vidrio templado y cumplen con los requerimientos de seguridad para impactos del cuerpo humano?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
10		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
11		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
12		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Nombre _____

Fecha _____

Acciones Tomadas Para Corregir los Artículos Marcados "Requiere Trabajo"

Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	
Peligro #	